

横浜国立大学における免震・制振用オイルダンパーの使用状況について

平成 30 年 10 月 23 日付で国土交通省より発表された「光陽精機(株)が製造し(株)川金コア
テックが出荷する免震・制振用ダンパーの試験値書換え」を受け、本学の全建物を対象に調
査しましたので、その結果を報告いたします。

制振用オイルダンパーについては、以下の 2 棟に設置されていることが判明しました。
免震用オイルダンパーが設置されている建物は有りません。

団地名	建物名	建設年	改修年	構造階	面積	ダンパー数
常盤台	経営学部 1 号館	1974 年	2008 年	鉄骨鉄筋コンクリート造 8 階	3,957 m ²	15 基
常盤台	電子情報工学棟	1977 年	2011 年	鉄骨鉄筋コンクリート造 8 階	5,446 m ²	1 基

国土交通省の発表によりますと、建物に重大な影響が生じるおそれはないと考えられます
が、施設を利用する人の安全に大きくかかわる問題でありますので、メーカーに対し責任を
持って早急に対応するよう強く要請しております。

※平成 30 年 10 月 16 日に国土交通省より発表された KYB(株)及びカヤバシステムマシナ
リー(株)が製造した「免震・制振オイルダンパーの国土交通大臣認定等への不適合」
については、本学には対象製品の設置は無いことを確認しています。

本件に関する問い合わせ先
横浜国立大学施設部
施設整備課
TEL : 045-339-3092